

Bydgoszcz, 24.05.2017

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: Budowa przyłącza ciepłowniczego dla projektu pn. "Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji" **zadanie 77 ul. Jagiellońska 22 .**

KPEC spółka z o.o. informuje, że w dniu 22.05.2017 r. do ww. postępowania wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o załączenie uzgodnień właścicielskich dotyczących działek budowlanych o numerach: 77 obręb 148 w celu oszacowania kosztów zajęć pod roboty budowlane.
2. Jak Zamawiający przewiduje włączenie do istniejącej sieci ciepłej DN125mm? Proszę określić sposób włączenia do istniejącej sieci ciepłej (wariant pierwszy: wcinka na gorąco zaworem DN40mm na pracującym rurociągu lub wariant drugi: kolaniem montażowym prefabrykowanym 48/110? Kto ponosi koszt wykonania tego włączenia? Czy to jest sieć ciepła kanałowa czy preizolowana?
3. Czy Zamawiający dysponuje projektem odtworzenia nawierzchni?

### Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający udostępnił zgodę na zajęcie wskazane działki w pliku: „2017-05-23 Zgoda na zajęcie działki nr 44 obręb 148”.
2. Zgodnie z dokumentacją projektową: "Podłączenie do sieci ciepłej należy wykonać z istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDN150 na działce nr 77 obr. 148 poprzez zabudowę /wspawanie/ kolana montażowego." (opis techniczny).  
Istniejąca sieć to sieć kanałowa, co wyraźnie zostało napisane na schemacie montażowym. Wszystkie koszty niezbędne do realizacji zadania ponosi Wykonawca.
3. Prace prowadzone będą w terenie nieutwardzonym.

KIEROWNIK  
Biura Zarządu Spółki  
  
Tomasz Lewandowski