

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: Budowa przyłącza ciepłowniczego dla projektu pn. "Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji" zadanie 51 ul. Poznańska 24.

KPEC spółka z o.o. informuje, że w dniu 17.05.2017 r. do ww. postępowania wpłynęły następujące zapytania:

1. W dokumentacji uwzględniono odbudowę nawierzchni ulicy Poznańskiej do szer. 3,0 m czyli 1 m ślad wykopu oraz po 1 m z każdej strony klinu odłamu. Z praktyki i współpracy z ZDiKM w Bydgoszczy wynika, że jeżeli wykop i klin odłamu zbliży się do środka jezdni na odległość mniejszą niż 0,5 m, ZDiKM żąda odbudowy całej szerokości jezdni, a w innych wypadkach minimum połowy jezdni. W wypadku tego zadania prawdopodobnie na całym odcinku trasa dochodzi do środka jezdni. Przy ujęciu kosztów w/g przedmiaru robót, a późniejszym ewentualnym żądaniu Zarządu Dróg, mogą być uzasadnione żądania zwiększenia kosztów. Obawa ta jest podyktowana tym, iż w projekcie nie są zamieszczone uzgodnienia.

### Odpowiedź Zamawiającego:

1. Odbudowę nawierzchni należy wykonać zgodnie z projektem. Został on umieszczony na stronie internetowej: [www.bip.kpec.bydgoszcz.pl](http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl) w pliku: „2017-05-19 Projekt odbudowa nawierzchni Poznańska 24”.

Inspektor  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Magdalena Urban